

Brandschutzrichtlinien für Veranstaltungen in der Mehrzweckturnhalle Gähwil

Checkliste

Art der Veranstaltung:

Durchführender Verein:

Datum:

Der Sicherheitsverantwortliche (SIBE) des Veranstalters hat zu Beginn der Veranstaltung die nachfolgenden Punkte geprüft und in Ordnung befunden:

- Sind die Exit-Leuchten eingeschaltet?
(Bei Mischpultbetrieb automatisch, sonst Schalter beim Bühneneingang rechts oben)
3 Stück Turnhalle 2 Stück Garderobeneingang
1 Stück Foyer 1 Stück Schutzraum/Bar
1 Stück Geräteraum 1 Stück Bühne
1 Stück Garage 1 Stück Requisitenraum
- Sind die Notausgänge frei und ungeschlossen?
- Ist das Tor zum Geräteraum offen?
- Ist der Fluchtweg beim Haupteingang/Foyer frei und zugänglich? (Durchgangsbreite 1.80 m)
- Ist der Fluchtweg über Geräteraum/Garage frei und zugänglich? (Durchgangsbreite 1.20 m)
- Sind im Saal die notwendigen Verkehrswege gemäss beiliegendem Situationsplan eingehalten?
(Mittelgang 1.80 m, gegen Bühne, Foyer, Geräteraum 1.20 m)
- Ist der Löschposten beim Garderobeneingang zugänglich?
- Ist der Feuerlöscher beim Kucheneingang vorhanden?
- Ist die Brandschutzdecke im Office beim Grill vorhanden?
- Ist das Büffetpersonal über die Löschvorrichtungen informiert?
- Ist der Notfallzettel im Office, Requisitenraum und Anschlagbrett vorhanden?
- Ist in der Raucherzone vor den Foyer ein nichtbrennbarer Aschenbecher aufgestellt?
- Sind die Dekorationen aus schwerentflammbarem Material?
- Sind die max. Personenbelegungen in der MZT eingehalten?
 - Halle, Foyer, Geräteraum, Bühne max. 400 Personen.
 - Schutzraum/Bar max. 50 Personen.
 - Nur Foyerbenützung max. 100 Personen.

Kontrolle ausgeführt durch SIBE, Name:

Unterschrift	Datum	Uhrzeit
.....

Bitte nach der Veranstaltung mit beigelegtem Couvert in Briefkasten "Schulgemeinde Gähwil" beim alten Schulhaus werfen.